

Градска управа Града Ваљева			
-Писарница-			
Пријемни број	2-1	ЕФР	2024
Датум	Број	Година	Врста

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА

**ЗАХТЕВ ЗА ВРШЕЊЕ ВАНРЕДНОГ
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА**

Поштовани,

Удружење „Локални одговор“ је од станара из Поп Лукине улице у Ваљево добио притужбу и молбу за помоћ у решавању проблема аерозагађења.

Наиме, према тврдњама станара у Поп Лукиној улици бр. 10а и бр. 12, исти имају проблем са објектом у њиховој непосредној близини где се приликом ложења испушта велика количина дима који улази у оближње станове. Према наводима станара, објекат одакле се емитују знатне количине дима налази се на адреси у ул. Поп Лукиној бр. 10, Ваљево, кат.парц. 7524/1 КО Ваљево и користи га ЈП „Србијашуме“.

Имајући у виду наводе станара да су сами безуспешно покушавали да реше овај проблем, да им загађујуће материје које се емитују из оцака суседног објекта, корисника ЈП „Србијашуме“, отежавају живот и онемогућавају нормално функционисање, предлажемо Вам да извршите ванредни поступак инспекцијског надзора и да сходно чл. 75 Закона о заштити ваздуха утврдите које гориво ЈП „Србијашуме“ користи, каквог је оно квалитета, да ли води евиденцију о врсти и квалитету горива, да ли је обезбедио прописана мерења емисије или нивоа загађујућих материја у ваздуху и да ли води евиденцију о извршеним мерењима, да ли су у случају прекорачења граничних вредности емисије или нивоа загађујућих материја у ваздуху предузете прописане мере, да ли је извор загађивања ваздуха пројектован, изграђен, опремљен, коришћен и одржаван тако да емисија буде у прописаним границама, те да у складу са утврђеним чињеничним стањем примените своја овлашћења сходно чл. 76 Закона о заштити ваздуха, те да уколико откријете незаконитост која је кажњива према закону или другом пропису надлежном правосудном органу поднесете кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ, захтев за покретање прекршајног поступка или издате прекршајни налог.

Молимо Вас да нас о исходу поступка инспекцијског надзора обавестите електронски на емаил адресу Удружења грађана „Локални одговор“ lokalniodgovor@gmail.com или на адресу Насеље Ослободиоци Ваљево 51/7, Ваљево или на адресу пуномоћника удружења.

Прилог: Пуномоћје

С поштовањем,

Пуномоћник

Младен Миловановић
Адреса: Карађорђево 117Б, Ваљево

АДВОКАТ
Младен Миловановић
ул. Карађорђево 117Б, Ваљево
069/18-00-385

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ВАЉЕВО
Градска управа града Ваљева
Одељење за инспекцијске послове
Инспекција за заштиту животне средине
Број: 383-1/2024-03
Датум: 12.03.2024. године

Адвокат Младен Миловановић

Карађорђева 117Б
ВАЉЕВО

Предмет: Обавештење

Поводом Вашег захтева бр.383-1/2024-03 од 21.02.2024. године упућеног инспекцији за заштиту животне средине, а којим предлагете да се изврши ванредни инспекцијски надзор објекта у којем је смештена котларница Шумске управе Ваљево, Поп Лукина бр.10, одакле се приликом ложења испушта велика количина дима који улази у оближње станове, обавештавам вас следеће:

Инспектор за заштиту животне средине Градске управе града Ваљева је, контролом на терену 01.03.2024. године утврдио да на кат.парц.бр.7524/1 КО Ваљево у улици Поп Лукина бр.10 постоји помоћни објекта у којем је смештена котларница, а која је у власништву Шумског газдинства Борања, Шумске управе Ваљево.

Како се ради о индивидуалном ложишту, у складу са Одлуком о димничарским услугама („Сл.гласник града Ваљева“, бр.4/2019- свеска 1 и 16/2019 – свеска 1) упућен је захтев бр.501-17/2024-03 од 04.03.2024. године Јавно комуналном предузећу „ТОПЛАНА – ВАЉЕВО“ да у најкраћем року изврши чишћење димоводног објекта и ложишног уређаја код корисника Шумско газдинство Борања, Шумска управа Ваљево, Поп Лукина бр.10, на кат.парц.бр.7524/1 КО Ваљево, као и да изврши мерење димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног уређаја.



Инспектор за заштиту животне средине
Нада Ристовић

Handwritten signature of Nada Ristović in blue ink.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ВАЉЕВО
Градска управа града Ваљево
Одељење за инспекцијске послове
Инспекција за заштиту животне средине
Број: 383-1/2024-03
Датум: 19.03.2024. године

Адвокат Младен Миловановић

Карађорђева 117Б
ВАЉЕВО

Предмет: Обавештење

Веа: Ваш захтев бр.383-1/2024-03 од 21.02.2024. године

Поводом захтева који је упућен Јавно комуналном предузећу „ТОПЛАНА – ВАЉЕВО“ да у најкраћем року изврши чишћење димоводног објекта и ложишног уређаја код корисника Шумско газдинство Борања, Шумска управа Ваљево, Поп Лукина бр.10, на кат.парц.бр.7524/1 КО Ваљево, као и да изврши мерење димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног уређаја, инспекцији за заштиту животне средине достављен је допис број 1505 од 13.03.2024. године, о активностима на чишћењу димњака и ложишног уређаја које су обављене 12.03.2024. године на локацији наведеној у захтеву.

У допису је наведено да након извршених радова систем за грејање (котао и димњак) ради без проблема и да се исти може користити за грејање објекта, као и да ЈКП ТОПЛАНА ВАЉЕВО, званично и практично обавља прописану делатност од јануара 2023. године и то у делу прегледа и чишћења димњака, димних цеви и ложишног уређаја и да у погледу кадровског и техничког капацитета нису у могућности да мере емисију и прорачун ефикасности.



Инспектор за заштиту животне средине
Нада Ристовић

Handwritten signature of Nada Ristović